



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**
Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Нижегородской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 439-99-99, (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу г. Бор

606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Интернациональная, д. 22, тел/факс 2-43-30 (код - 83159)
«Телефон доверия»: 2-43-30 ОНД и ПР по г. о г. Бор

г. Бор

(место составления акта)

"11" марта 2019 г.

(дата составления акта)

11 час-00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

"11" марта 2019 г.

N 22

по адресу: Нижегородская область, городской округ г. Бор, с. Линда, ул. Школьная, д. 7 «а»
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу г. Бор Нижегородской области А.И. Кузнецова от 27 февраля 2019 года № 22

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) была проведена плановая проверка в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Линдовская» средняя школа

(МБОУ «Линдовская» СШ)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

05 марта 2019 года с 12 час 00 мин до 15 час. 00 мин – Продолжительность: 03 час. 00 мин.

11 марта 2019 года с 10 час 00 мин до 11 час. 00 мин – Продолжительность: 01 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 4 час. 00 мин.

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу г. Бор УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Юридическое лицо МБОУ «Линдовская» СШ,

Директор МБОУ «Линдовская» СШ Шубина Елена Валерьевна

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

10 час 00 мин. « 27 » февраля 2019 года Шубина Елена Валерьевна

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор ОНД и ПР городского округа город Бор Нижегородской области – государственный инспектор городского округа г. Бор Нижегородской области по пожарному надзору Морозов Константин Владимирович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МБОУ «Линдовская» СШ Шубиной Еленой Валерьевной, заведующая хозяйством МБОУ «Линдовская» СШ Гончарова Юлия Семеновна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

| _N п/п | Вид нарушения требований в области пожарной безопасности | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта требования которого(ых) нарушены | Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|--|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 |
| <p>Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:</p> | | | |
| 1. | <p>В коридоре перед кабинетом «Лыжная база» установлен один пожарный извещатель, при необходимости оборудования данного помещения не менее, чем двумя пожарными извещателями.</p> | <p>часть 4 статья 4, часть 1 и 3 статьи 6 Федерального закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»</p> | <p><u>Юридическое лицо МБОУ «Линдовская» СШ; директор МБОУ «Линдовская» СШ Шубина Е.В.</u></p> |
| 2. | <p>Двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров 1-ого и 2-ого этажа (около спортивных раздевалок, напротив столовой, около кабинета 210 и 210), не обеспечивают плотного закрывание дверей в притвор.</p> | <p>часть 4 статья 4, часть 1 и 3 статьи 6 Федерального закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». (ранее действовало требование п.6.18* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)</p> | <p><u>Юридическое лицо МБОУ «Линдовская» СШ; директор МБОУ «Линдовская» СШ Шубина Е.В.</u></p> |
| 3. | <p>Над эвакуационными выходами, ведущими из коридора второго этажа (в месте расположения актового зала), отсутствуют световые табло «Выход» системы автоматической пожарной сигнализации.</p> | <p>часть 4 статья 4, часть 1 и 3 статьи 6 Федерального закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.3 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»</p> | <p><u>Юридическое лицо МБОУ «Линдовская» СШ; директор МБОУ «Линдовская» СШ Шубина Е.В.</u></p> |
| 4. | <p>В спортивном зале в местах установки ручных пожарных извещателей, световых табло «Выход», речевых оповещателей, отсутствуют защитные конструкции, обеспечивающие защиту от механических повреждений не нарушающие эффективность и работоспособность указанного оборудования.</p> | <p>часть 4 статья 4, часть 1 и 3 статьи 6 Федерального закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.13 СП 5.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»</p> | <p><u>Юридическое лицо МБОУ «Линдовская» СШ; директор МБОУ «Линдовская» СШ Шубина Е.В.</u></p> |

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядков организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:

| | | | |
|----|---|---|---|
| 5. | Открывание двери эвакуационного выхода, ведущего из малого спортивного зала непосредственно на улицу, не обеспечивает возможность открывание двери изнутри без ключа. | п. 35 ППР в РФ Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 23.06.2014) | <u>Юридическое лицо</u> <u>МБОУ «Линдовская»</u> <u>СШ; директор МБОУ</u> <u>«Линдовская» СШ</u> <u>Шубина Е.В.</u> |
| 6. | В коридоре, на пути эвакуации (в месте расположения актового зала, малого спортивного зала, около кабинета директора), отсутствует аварийное эвакуационное освещение. | п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 23.06.2014) часть 4 статья 4, часть 1 и 3 статьи 6 Федерального закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.104; 7.105 СП 53.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (ранее действовало требование п. 7.62 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение») | <u>Юридическое лицо</u> <u>МБОУ «Линдовская»</u> <u>СШ; директор МБОУ</u> <u>«Линдовская» СШ</u> <u>Шубина Е.В.</u> |
| 7. | Покрытие полов на путях эвакуации в здании выполнены материалами (линолеум) с показателями по пожарной опасности превышающими допустимые. | Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, таблица 28. (ранее действовало требование СНиП 21-01-97* п.6.25*) | <u>Юридическое лицо</u> <u>МБОУ «Линдовская»</u> <u>СШ; директор МБОУ</u> <u>«Линдовская» СШ</u> <u>Шубина Е.В.</u> |

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____


Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний), _____

| N п/п | Вид нарушения требований в области пожарной безопасности | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта требования которого(ых) нарушены | Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|-------|--|--|---|
| 1 | 2 | | 3 |
| 1. | | | |

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

✓ 

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор ОНД и ПР городского округа город Бор Нижегородской области – государственный инспектор городского округа г.Бор Нижегородской области по пожарному надзору Морозов Константин Владимирович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора выдавшего предписание)

"_11_" марта 2019 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"__" _____ 2019 г.

✓ Шубенин
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

«__» _____ 2019 г.